

Сибконтакт

Преобразователь напряжения DC/DC 80В/56В

ПН4-80-56М1

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: sto@nt-rt.ru || Сайт: <http://sibkontakt.nt-rt.ru>

Оглавление

1 Назначение.....	3
2 Комплект поставки.....	3
3 Технические характеристики	3
4 Устройство и принцип работы	4
5 Меры безопасности	6
6 Подготовка к работе.....	6
7 Порядок работы.....	6
8 Техническое обслуживание	6
9 Возможные неисправности и методы их устранения.....	7
10 Правила транспортирования и хранения.....	7
11 Гарантийные обязательства.....	8
12 Свидетельство о приемке	8

1 Назначение

Преобразователь напряжения DC/DC 80В/56В ПН4-80-56М1 (далее по тексту – преобразователь) предназначен для питания по сети Ethernet точек доступа Wi-Fi, IP-видеокамер и других устройств, поддерживающих технологию PoE (Power over Ethernet – передача питания по витым парам сетевого кабеля). Для корректной работы преобразователя необходимо, чтобы подключаемое к нему устройство поддерживало стандарт IEEE 802.3at. Преобразователь питается от источника питания постоянного тока с напряжением в диапазоне (50 ... 90) В.

Преобразователь реализован на принципе высокочастотного импульсного преобразования напряжения и обеспечивает питание устройств по двум парам сетевого кабеля категории 5е постоянным стабилизированным напряжением 56 В.

В преобразователе предусмотрена защита сигнальных цепей от импульсных перенапряжений в проводах сетевого кабеля вследствие разрядов молнии, аварийных отключений в сетях энергоснабжения и других причин.

2 Комплект поставки

преобразователь напряжения ПН4-80-56М1	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт
упаковочная тара	1 шт

3 Технические характеристики

Наименование	ПН4-80-56М1
Рабочий диапазон входного напряжения, В:	50 ... 90
Номинальное входное напряжение, В	80
Выходное напряжение, В	56
Допуск на выходное напряжение, В	+1 / -4
Номинальный выходной ток, А	0,6
Долговременная мощность нагрузки (IEEE 802.3at), Вт	30
Максимальный выходной ток, А	1,1
Коэффициент полезного действия, %	93
Поддержка протокола Cisco devices detection	+
Поддержка стандарта IEEE 802.3at	+
Светодиодная индикация контроля работы	+
Защита от КЗ выхода	+
Защита от перегрузки	+
Гальваническая развязка	+
Тепловая защита	+
Предохранитель на входе	+
Защита от пробоя	+
Защита от переполосовки	+
Диапазон рабочих температур	-40 °С...+40 °С
Габаритные размеры, мм	51×165×70
Масса, кг, не более	0,8

4 Устройство и принцип работы

4.1 Внешний вид преобразователя представлен на Рисунке 1. Преобразователь состоит из следующих основных элементов:

- пластмассовый корпус на металлическом основании;
- тумблер включения/выключения, расположенный на торцевой поверхности корпуса;
- клеммник DG55H-A-02P для подключения к источнику питания 50В – 90 В в соответствии с полярностью, указанной на крышке;
- разъем RJ-45 «LAN-IN» для подключения к локальной сети (коммутатору) посредством стандартного сетевого кабеля категории 5е;
- разъем RJ-45 «P-LAN-OUT» для подключения питаемого сетевого оборудования посредством стандартного сетевого кабеля категории 5е. Выходное напряжение преобразователя подается: на контакты 4/5 – положительный полюс, на контакты 7/8 – отрицательный полюс;
- обозначение всех разъемов преобразователя нанесено на крышке с помощью наклеек.

4.2 конструкции преобразователя предусмотрено наличие следующих встроенных схем защит:

- тепловая;
- от короткого замыкания;
- от перегрузки;
- от пробоя;
- предохранитель на входе;
- от переплюсовки;
- гальваническая развязка между входом и выходом, между входом и корпусом, между выходом и корпусом.

4.3 Преобразователь имеет световую индикацию .

Наличие выходного напряжения канала 56В в режиме AF mode	Горит желтый светодиод
Наличие выходного напряжения канала 56В в режиме AT mode	Горят желтый и зеленый светодиоды
Короткое замыкание/перегрузка канала 56В в режиме AF mode	Мигает желтый светодиод в течение 2с
Короткое замыкание/перегрузка канала 56В в режиме AT mode	Мигают желтый и зеленый светодиоды в течение 2с
Перегрев	Мигает желтый светодиод

4.4 Охлаждение преобразователя пассивное – отсутствует вентилятор охлаждения.




Рис. 1 Внешний вид преобразователя

5 Меры безопасности

5.1 Преобразователь должен быть защищен от прямого воздействия горюче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

5.2 **ВНИМАНИЕ! Напряжение на входе не должно превышать 110В, иначе преобразователь будет повреждён.**

6 Подготовка к работе

6.1 После транспортирования при отрицательных температурах или при перемещении преобразователя из холода в теплое помещение перед включением следует выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов. Не включать при образовании конденсата.

6.2 Распаковать преобразователь, убедиться в полной комплектности устройства. Обратит внимание на внешний вид корпуса преобразователя на предмет отсутствия внешних повреждений. Обо всех обнаруженных повреждениях сообщить вашему продавцу.

6.3 Убедиться, что тумблер включения/выключения находится в положении «Выкл».

7 Порядок работы

7.1 Провести подключение преобразователя к источнику питания 80В, соблюдая полярность.

7.2 Провести подключение коммутатора к разьему RJ-45 «LAN-IN» посредством стандартного сетевого кабеля категории 5е.

7.3 Провести подключение питаемого сетевого оборудования, соответствующего стандарту PoE, к разьему RJ-45 «P-LAN-OUT» посредством стандартного 4-х парного сетевого кабеля категории 5е.

7.4 Убедиться в правильности подключения.

7.5 Тумблер включения/выключения перевести в положение «Вкл».

7.6 Включить устройство (нагрузку).



Внимание! При длительном не использовании изделия его необходимо отключить от всех источников электроэнергии, от аккумулятора и от нагрузки, чтобы уберечь аккумулятор от глубокого разряда.

8 Техническое обслуживание

8.1 Необходимо периодически, не реже чем 1 раз в год, протирать корпус преобразователя, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для предотвращения скапливания грязи и пыли. Оберегать преобразователь от попаданий на корпус бензина, ацетона и подобных растворителей. Не использовать абразив для чистки загрязненных поверхностей.

8.2 Необходимо периодически, не реже чем 1 раз в год, проверять состояние контактов и степень затяжки клеммных соединений, так как для нормальной работы преобразователя необходимо обеспечение хорошего электрического контакта.

8.3 Необходимо проверять присоединение проводов к преобразователю, а так же отсутствие перетирания изоляции проводов.

9 Возможные неисправности и методы их устранения

Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствует выходное напряжение 56В	Отсутствует электрический контакт во входном разьеме подключения источника постоянного напряжения 80В	Проверить надежность присоединения к входным клеммам преобразователя;
	Неверная полярность подключения источника питания	Проверить полярность подключения источника постоянного напряжения
	Сработала защита от КЗ	Отключить и проверить нагрузку
	Сработала защита от перегрузки	Проверить мощность нагрузки, при необходимости уменьшить нагрузку и/или дать остыть преобразователю
	Сработала тепловая защита	Проверить мощность нагрузки, при необходимости уменьшить нагрузку и/или дать остыть преобразователю
	Прочие неисправности	Ремонт у изготовителя

10 Правила транспортирования и хранения

10.1 Транспортирование преобразователя должно производиться в упаковке предприятия – изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для используемого вида транспорта.

10.2 Преобразователь должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 %. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

11 Гарантийные обязательства

11.1 Изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

11.2 **Гарантийный срок 3 года** со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

11.3 В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.

11.4 Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;
- нарушения целостности пломб;
- изменения надписей на инверторе;
- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных настоящим руководством;
- нарушения комплектности поставки, в т. ч. отсутствия настоящего руководства/паспорта.

11.5 Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации изделия.

12 Свидетельство о приемке

Преобразователь напряжения ПН4-80-56М1
№ _____ годеи к эксплуатации

Штамп ОТК	Подпись контролера ОТК	Дата приемки
Дата продажи:		Продавец:

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижеий Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93